



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8531CP0226

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Besco GmbH Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld
Vertreiber <i>distributor</i>	Besco GmbH Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Gasinstallationssysteme (8531)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Pressverbinder aus Kupfer für Rohre aus Kupfer (R250) gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Modell <i>model</i>	Gut Press
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B596/12 vom 04.07.2014 (IMA) Kontrollprüfung Labor: V254/24.2 vom 17.06.2024 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5614 (01.12.2013)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 04.07.2029 / 24-0196-GNV

12.07.2024 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Gut Press	Nenndruckstufe: MOP 5/GT1 Nennweite: 15 mm	
Gut Press	Nenndruckstufe: MOP 5/GT1 Nennweite: 18 mm	
Gut Press	Nenndruckstufe: MOP 5/GT1 Nennweite: 22 mm	
Gut Press	Nenndruckstufe: MOP 5/GT1 Nennweite: 28 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5113CR0439	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	TEC H16 GI.-70 giallo/TEC H16 GI.-70 giallo	Tecnogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Betriebstemperaturbereich: -20...+70 °C

Dieser Zertifizierung liegen folgende Presswerkzeuge zu Grunde: VETEC und Novopress mit Pressbacken mit M-Profil
Der Zertifikatinhaber leistet Gewähr auf die zertifizierten Merkmale der Pressverbindungen bei Verwendung dieser
Presswerkzeuge.

Die Anforderungen an die Höhere Thermische Beständigkeit (HTB) werden bis zu einem maximal zulässigen
Betriebsdruck von 1 bar erfüllt (GT 1).

DVGW