



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8511CP0129

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of water supply
Produkte der Wasserversorgung

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Besco GmbH
Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld

Distributor
Vertreiber

Besco GmbH
Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld

Product Category
Produktart

Installation systems and system joints (PN 10): pipe joint for pipes in drinking water installation systems (8511)

Product description
Produktbezeichnung

system joints designed as compressing joints made of copper or brass, type M-MM, for pipes made of copper according to DVGW GW 392

Model
Modell

Gut Press

Test reports
Prüfberichte

Type testing: V475/24 from 18.12.2024 (IMA)
Supplement test: V115/21 from 26.08.2021 (IMA)
Supplement test: B506/14A from 08.01.2015 (IMA)
Type testing: B595/13 from 28.03.2014 (IMA)
Type testing: 120002974 from 01.08.2008 (IMA)

Test basis
Prüfgrundlagen

DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022)
DVGW W 534-(P) (01.07.2015)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No.
Ablaufdatum / Aktenzeichen

28.03.2029 / 24-0538-WNR

70028-04-A-DE

19.03.2025 Gre A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Gut Press	Diameter: 12 mm	
Gut Press	Diameter: 15 mm	
Gut Press	Diameter: 18 mm	
Gut Press	Diameter: 22 mm	
Gut Press	Diameter: 28 mm	
Gut Press	Diameter: 35 mm	
Gut Press	Diameter: 42 mm	
Gut Press	Diameter: 54 mm	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
HW-1011DM0266	Assembled product, product group P1	Gut Press/Gut Press	Besco GmbH
HW-1001DP0670	Metal components, product group A/B	CW511L / Metal component copper/Bauteil aus Kupfer	Taizhou Double Winners Copper Co., Ltd.



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511CP0129

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Besco GmbH Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld
Vertreiber <i>distributor</i>	Besco GmbH Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus Kupfer bzw. Messing, Typ M-MM, für Rohre aus Kupfer nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Modell <i>model</i>	Gut Press
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V475/24 vom 18.12.2024 (IMA) Ergänzungsprüfung: V115/21 vom 26.08.2021 (IMA) Ergänzungsprüfung: B506/14A vom 08.01.2015 (IMA) Baumusterprüfung: B595/13 vom 28.03.2014 (IMA) Baumusterprüfung: 120002974 vom 01.08.2008 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	28.03.2029 / 24-0538-WNR

70028-04-A-DE

19.03.2025 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Gut Press	Durchmesser: 12 mm	
Gut Press	Durchmesser: 15 mm	
Gut Press	Durchmesser: 18 mm	
Gut Press	Durchmesser: 22 mm	
Gut Press	Durchmesser: 28 mm	
Gut Press	Durchmesser: 35 mm	
Gut Press	Durchmesser: 42 mm	
Gut Press	Durchmesser: 54 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-1011DM0266	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	Gut Press/Gut Press	Besco GmbH
HW-1001DP0670	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW511L / Metal component copper/Bauteil aus Kupfer	Taizhou Double Winners Copper Co., Ltd.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392.
zu verwendendes Presswerkzeuge:
Presszange, Fabrikat: Klauke, Novopress, VETEC und Rems (Kontur M)